

"Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами
Приказ ФАС России от 19.06.2017 N 792/17

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 4 квартал 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)	0,00
2	количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0,00
2.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0,00%
3	общее количество проведенных проб по следующим показателям:	32,00
3.1	мутность	8,00
3.2	цветность	8,00
3.3	хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0,00
3.4	общие колиформные бактерии	8,00
3.5	термотолерантные колиформные бактерии	8,00
4	количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0,00
4.1	мутность	0,00
4.2	цветность	0,00
4.3	хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0,00
4.4	общие колиформные бактерии	0,00
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	0,00

Начальник ПКЭ



И.В. Шабедько

"Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм"

Приказ ФАС России от 19.06.2017 N 792/17

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения	0
2	количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения	0
3	количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения	0
4	количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	0
5	резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)	0
	в том числе по системам холодного водоснабжения:	
5.1		
5.2		
6	Справочно: количество выданных техусловий на подключение	0

Начальник ПКЭ



И.В. Шабедько

"Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм"
Приказ ФАС России от 19.06.2017 N 792/17

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 4 квартал 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей (единиц на км))	0,000
2	общее количество проведенных проб на сбросе очищенных-(частично-очищенных) сточных вод по следующим показателям:	36
2.1	взвешенные вещества	6
2.2	БПК	6
2.3	аммоний-ион	6
2.4	нитрит-анион	6
2.5	фосфаты (по P)	6
2.6	нефтепродукты	6
2.7	микробиология	0
3	количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
3.1	взвешенные вещества	0
3.2	БПК	0
3.3	аммоний-ион	0
3.4	нитрит-анион	0
3.5	фосфаты (по P)	0
3.6	нефтепродукты	0
3.7	микробиология	0
4	Комментарии	Очистка хоз.бытовых сточных вод не производится. Отбор проб выполняется ежемесячно по 20 показателям, при параллельном определении, в 2-х точках отбора (своими силами ДООС иХА)

Начальник ПКЭ



И.В. Шабедько

"Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм"

Приказ ФАС России от 19.06.2017 N 792/17

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения за 4 квартал 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения	0
2	количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения	0
3	количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения	0
4	количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении	0
5	резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сутки) в том числе по системам водоотведения и (или) объектам очистки сточных вод:	0
5.1		
5.2		
6	Справочно: количество выданных техусловий на подключение	0

Начальник ПКЭ



И. В. Шабедько